

**ПАСПОРТ**  
**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых**  
**на нем услуг в сфере образования (далее – услуги)**

**I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА**

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги): 674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Коновалова, д. 21

Наименование предоставляемой(ых) услуги (услуг): обучение, образование

Сведения об объекте:

*отдельно стоящее здание в три этажа, 2422,9 кв. м;*

*наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 23059 кв. м.*

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно уставу, сокращенное наименование): муниципальное общеобразовательное учреждение: средняя общеобразовательная школа №15 г. Борзя, Школа №15.

Адрес места нахождения организации: 674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Коновалова, д. 21

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление.*

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): *муниципальная.*

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): *муниципальная.*

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет образования и молодежной политики администрации муниципального района «Борзинский район», 674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Ленина, д.37

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: *образование.*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 631 *человек.*

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): *на объекте.*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *дети от 6,5-7 лет до 17-18 лет.*

Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, с ментальными нарушениями.*

**III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В**  
**ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**  
**ОБЪЕКТА**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
----------	--	---

		<b>инвалидов объекта</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствуют. Рекомендовано оборудовать место парковки транспорта инвалидов в соответствии с требованиями.
2	сменные кресла-коляски	Отсутствуют. Требуются.
3	адаптированные лифты	Не предусмотрены
4	поручни	Отсутствуют. Требуются
5	пандусы	Отсутствуют. Требуются
6	подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют.
7	раздвижные двери	Отсутствуют.
8	доступные входные группы	Главный вход – лестничный марш состоит из 3 ступеней, ширина марша 1,5 м. Отсутствуют пандус, поручни. Отсутствие смотровой панели на полотне входной двери. Ненормативная высота порогов от 0,04 м. до 0,1 м. Рекомендована установка входных дверей со смотровой панелью.
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Не оборудованы доступные кабины для инвалидов. Ненормативная ширина дверного проема, ведущего из умывальной в туалетную комнату: 0,78 м. Ненормативная высота порога: 0,17м. Рекомендовано снижение порога, расширение дверных проемов. Рекомендовано оборудовать один туалетный блок с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников). Предусмотреть: <ul style="list-style-type: none"> <li>• сбоку от унитаза пространство шириной не менее 0,8 м с одной стороны;</li> <li>• свободное пространство для разворота кресла-коляски;</li> <li>• установку оборудования и поручней, учитывая пропорционально размер устанавливаемого унитаза и раковины.</li> </ul>
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Нормативная ширина коридоров на первом этаже. Ненормативная ширина дверных проемов: от 0,78 м. до 0,86 м. Рекомендовано расширение дверных проемов до значения 0,9 м. Размеры входной площадки (перед входом в здание) не дают возможности проезда кресла-коляски. Рекомендовано при установке пандуса расширение входной площадки.
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует.

12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Установлена система звукового оповещения при необходимости эвакуации. Рекомендовано установить информирующие таблички для людей с нарушениями зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание и перед входом в помещения.
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Установлена световая система оповещения при эвакуации.
14	Пути движения на территории	Асфальтовое покрытие –отсутствует; отсутствие сигнальных и направляющих полос; перепады высот не обустроены съездами. Рекомендовано выполнение скатов, установка пешеходной дорожки шириной не менее 1,2м. для инвалида-колясочника.

#### IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	Отсутствует. Рекомендовано установить.
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Организовано. Рекомендовано разработать порядок по оказанию помощи инвалидам на объекте.
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Организовано. Разработаны инструкции по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников.
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Назначены ответственные сотрудники приказом руководителя.
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Отсутствует. Требуется
6	предоставление инвалидам по слуху при	Отсутствует. Требуется

	необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не используется
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не организован. Рекомендовано организовать допуск.
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствуют. Требуются
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован, <a href="http://shs_borz_15.borz.zabedu.ru/">shs_borz_15.borz.zabedu.ru/</a>
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует. Требуется
12	иные	

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Проведение капитального ремонта территории, прилегающей к зданию, входа в здание, санитарно-гигиенических помещений.	2021 год При наличии финансирования.
2	Оборудование места парковки транспорта инвалидов в соответствии с требованиями.	2022 год При наличии финансирования
3	Приобретение сменного кресла-коляски	2029 год при наличии финансирования
4	Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	2028 год При наличии финансирования

№	Предлагаемые управленческие решения по объемам	Сроки
---	--	-------

п/п	работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	
1	Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	2028 год при наличии финансирования
2	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	2030 год при наличии финансирования
3	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2028 год при наличии финансирования
4	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	2030 год при наличии финансирования
5	Закупка индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры, предназначенных для проведения массовых мероприятий, в одном из помещений	2023 - 2030 гг. при наличии финансирования
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора	2030 год при наличии финансирования
7.	Закупка специального учебного, игрового оборудования для оказания образовательных услуг	2021 год при наличии финансирования

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 10 мая 2021 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МОУ СОШ №15 г. Борзя от 27 апреля 2021 года № 81-од (акт прилагается).

МОУ СОШ №15 г. Борзя оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.